

## OŚWIADCZENIE

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**

**ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444**

oświadczamy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu LWF** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975:2007** oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

klasa odporności ogniowej (wg EN 13501-2+A1:2009) - EI<sub>2</sub> 30 / EW 30.

Numer raportu z badań:

1. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej kłapy rewizyjnej LWF z zawieszoną drabiną segmentową (schody strychowe segmentowe ognioodporne LWF) nr NP-00847/P/2010/BW wydana przez Zakład Badań Ogniowych ITB w Warszawie (z 14.04.2010 r.).
2. Raport z badań FR-088-06-AUNE z badania odporności ogniowej kłapy rewizyjnej z zawieszoną drabiną segmentową. Laboratorium Badań Ogniowych Fires s.r.r. Batizovce 2006 r.
3. Świadectwo Badań Laboratorium LOW ITB: LOW-146.1/2008, LOW-146.2/2008, LOW-146.3/2008, LOW-146.4/2008 – Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski – 13 stycznia 2009 r.

Nowy Sącz, 19.05.2010 r.

 **FAKRO Sp. z o.o.**  
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Węgierska 144a  
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

-3-

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Kierownik Działu Certyfikacji  
i Kontroli Jakości